

А К Т

проверки качества напряжения в точках токораздела сети
ПАО «МОЭСК» и потребителя

от «24» 05 2019 г.

Представителем: Мериканов Артем Викторович
мастер 9 РЭР МКС ПАО МОЭСК
(Ф. И. О., должность, наименование организации)

с участием представителя: Лавренко Василий Владимирович
Белл А./мастер 9 РЭР МКС ПАО МОЭСК
(Ф. И. О., должность, наименование организации/предприятия, адрес)

и представителя потребителя: Шабанов С.Ч. А./мастер
ЖСК "Оградное" Амурьевское ш., 18В #
(Ф. И. О., должность, наименование предприятия, ДЭС/управляющая организация, адрес)

в том, что измерения произведены 24.05.2019 г. 13:40
(дата, час замера)

ввод 79645, 79646 Амурьевское ш., 18Вр.5
(№ ввода, адрес расположения ввода)

ТП, РП, РТП ТП 15674 А, Б
(№ ТП, РП, РТП)

В случае отказа потребителя от установки прибора, проверочная процедура проводится в ТП (РТП)/не проводится (не нужное зачеркнуть):

(причина отказа)

Результаты измерения:

Место измерения	Напряжение, В (фазное/линейное)			Нагрузка, А			
	Ж / ЖЗ	З / ЗК	К / КЖ	Ж	З	К	О
Ввод 79645	229 / 389	230 / 390	230 / 389	11	15	10	3
Ввод 79646	228 / 393	230 / 391	229 / 391	28	17	38	4
Сборка н/н ТП, РТП А	228 / 393	229 / 392	229 / 392	10	6	8	3
Сборка н/н ТП, РТП Б	230 / 394	229 / 393	229 / 392	17	33	23	4

Напряжение в сети ПАО «МОЭСК» в точке раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений между ПАО «МОЭСК» и потребителем соответствует допустимому уровню
(соответствует, не соответствует)

Представитель 9 РЭР МКС Мер Мериканов А.В.
(наименование организации) (подпись) (Ф. И. О.)

Представитель 9 РЭР МКС Белл Лавренко В.В.
(наименование организации) (подпись) (Ф. И. О.)

Представитель потребителя ЖСК "Оградное" Шабанов С.Ч.
(наименование организации) (подпись) (Ф. И. О.)

А К Т
 проверки качества напряжения в точках токораздела сети
 ПАО «МОЭСК» и потребителя

от «24» 05 2019 г.

Акт составлен
 Представителем: Мериканов Артем Викторович
мастер 9 РЭР МКС ПАО МОЭСК
 (Ф. И. О., должность, наименование организации)
 с участием представителя: Лавренко Василий Владимирович
Белл А./мастер 9 РЭР МКС ПАО МОЭСК
 (Ф. И. О., должность, наименование организации/предприятия, адрес)
 и представителя потребителя: Шабанов С.Ч. 21./мастер
ХСК "Оградное" Антурыевское ш., 18 В
 (Ф. И. О., должность, наименование предприятия, ДЭЗ/управляющая организация, адрес)
 в том, что измерения произведены 24.05.2019 г. 13:20
 (дата, час замера)
 ввод 79647, 79648 Антурыевское ш., 18 В п. 8
 (№ ввода, адрес расположения ввода)
 ТП, РП, РТП ТП 15674 А, Б
 (№ ТП, РП, РТП)

В случае отказа потребителя от установки прибора, проверочная процедура проводится в ТП (РТП)/не проводится (не нужно зачеркнуть):

 (причина отказа)

Результаты измерения:

Место измерения	Напряжение, В (фазное/линейное)			Нагрузка, А			
	Ж/ЖЗ	З/ЗК	К/КЖ	Ж	З	К	О
Ввод <u>79647</u>	<u>227/390</u>	<u>229/391</u>	<u>228/390</u>	<u>15</u>	<u>11</u>	<u>7</u>	<u>2</u>
Ввод <u>79648</u>	<u>227/388</u>	<u>227/387</u>	<u>228/388</u>	<u>43</u>	<u>67</u>	<u>52</u>	<u>15</u>
Сборка н/н ТП, РТП <u>А</u>	<u>226/389</u>	<u>225/390</u>	<u>226/388</u>	<u>9</u>	<u>6</u>	<u>10</u>	<u>2</u>
Сборка н/н ТП, РТП <u>Б</u>	<u>231/395</u>	<u>230/394</u>	<u>230/395</u>	<u>68</u>	<u>67</u>	<u>63</u>	<u>13</u>

Напряжение в сети ПАО «МОЭСК» в точке раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений между ПАО «МОЭСК» и потребителем соответствует допустимому уровню
 (соответствует, не соответствует)

Представитель 9 РЭР МКС Мериканов А.В.
 (наименование организации) (подпись) (Ф. И. О.)
 Представитель 9 РЭР МКС Лавренко В.В.
 (наименование организации) (подпись) (Ф. И. О.)
 Представитель потребителя ХСК "Оградное" Шабанов С.Ч.
 (наименование организации) (подпись) (Ф. И. О.)

А К Т
 проверки качества напряжения в точках токораздела сети
 ПАО «МОЭСК» и потребителя

от 24 05 2019 г.

Представителем: Мериналов Артем Викторович
Акт составлен
мастер 9 РЭР МКС ПАО МОЭСК
(Ф. И. О., должность, наименование организации)

с участием представителя: Лавренко Вадим Владимирович
Бегз Ж./мастер 9 РЭР МКС ПАО МОЭСК
(Ф. И. О., должность, наименование организации/предприятия, адрес)

и представителя потребителя: Шабанов С.Ч. Ж./мастер
ХСК "Отрадное" Амурское ш., 18 В
(Ф. И. О., должность, наименование предприятия, ДЭЗ/управляющая организация, адрес)

в том, что измерения произведены 24.05.2019 г. 13⁰⁰
(дата, час замера)

ввод 79643, 79644 Амурское ш., 18 В п. 2
(№ ввода, адрес расположения ввода)

ТП, РП, РТП ТП 15674 А, Б
(№ ТП, РП, РТП)

В случае отказа потребителя от установки прибора, проверочная процедура проводится в ТП (РТП)/не проводится (не нужное зачеркнуть):

_____ (причина отказа)

Результаты измерения:

Место измерения	Напряжение, В (фазное/линейное)			Нагрузка, А			
	Ж / ЖЗ	З / ЗК	К / КЖ	Ж	З	К	О
Ввод <u>79643</u>	<u>229</u> <u>391</u>	<u>230</u> <u>391</u>	<u>229</u> <u>393</u>	<u>39</u>	<u>44</u>	<u>43</u>	<u>2</u>
Ввод <u>79644</u>	<u>229</u> <u>392</u>	<u>230</u> <u>390</u>	<u>230</u> <u>392</u>	<u>24</u>	<u>16</u>	<u>18</u>	<u>1</u>
Сборка н/н ТП, РТП <u>А</u>	<u>224</u> <u>390</u>	<u>226</u> <u>391</u>	<u>224</u> <u>390</u>	<u>36</u>	<u>51</u>	<u>35</u>	<u>2</u>
Сборка н/н ТП, РТП <u>Б</u>	<u>230</u> <u>390</u>	<u>230</u> <u>390</u>	<u>232</u> <u>392</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>6</u>	<u>1</u>

Напряжение в сети ПАО «МОЭСК» в точке раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений между ПАО «МОЭСК» и потребителем соответствует допустимому уровню
(соответствует, не соответствует)

Представитель 9 РЭР МКС Мериналов А.В.
(наименование организации) (подпись) (Ф. И. О.)

Представитель 9 РЭР МКС Лавренко В.В.
(наименование организации) (подпись) (Ф. И. О.)

Представитель потребителя ХСК "Отрадное" Шабанов С.Ч.
(наименование организации) (подпись) (Ф. И. О.)