



ПАО «МОЭК»
Филиал №11 «Горэнергобыт»
Отдел контроля и учета
энергопотребления по СВАО
для актов допуска узлов учета
тепловой энергии и ГВС (ХВС)

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела контроля и учета
 энергопотребления по СВАО
 Службы контроля и учета энергопотребления
 Управления по коммерческому учету
 и контролю энергоресурсов Филиала № 11
 "Горэнергобыт" ПАО "МОЭК"

Батурин А.Н.

29 ЯНВ 2019

АКТ № 0591-05/03-19-УУТЭ

периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды)
 потребителя (далее УУТЭ): **ЖСК "Отрадное"**

(наименование потребителя и номер теплового пункта)

ТП № 03-07-263

По адресу: **Алтуфьевское ш., д. 18 В**

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии **допускается** в эксплуатацию

с «24» января 2019 года

по

«05» июля 2020

в следующем

составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и Наличие пломбы	Срок очередной поверки
1	2	3	4	5
ВИС.Т	161933	Qот.(Гкал.)= 8398	местный щит	22.09.2020
ПП-100	1002	M1(т.)= 757550	Подающий трубопровод Отопления	22.09.2020
ПП-100	1005	M2 (т.)= 757306	Обратный трубопровод Отопления	22.09.2020
КТПТР-01	4743/4743А	Т раб.(час.) = 12801	Подающий/обратный трубопровод ПО	05.07.2020
ВИС.Т	161933	Qгвс.(Гкал.)= 5749	местный щит	22.09.2020
ПП-100	570	M1(т.)= 559955	Подающий трубопровод ГВС	22.09.2020
ПП-80	356	M2 (т.)= 499629	Обратный трубопровод ГВС	22.09.2020
КТПТР-01	4750/4750А	Т раб.(час.) = 19705	Подающий/обратный трубопровод ГВС	05.07.2020

Представитель энергоснабжающей организации:

Ведущий инспектор отдела КиУЭ по СВАО СКИУЭ Управления по коммерческому учету и контролю

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

энергоресурсов Филиала № 11 "Горэнергобыт" ПАО "МОЭК" Острозецер Г.А.

тел.: (495) 587-97-11 (*56-31). Пломба № СВАО 13

подпись

М.П.

Ответственный представитель потребителя:

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись

М.П.

Ответственный представитель ГБУ "ЕИРЦ г. Москвы":

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись

Сектора КУ по СВАО
 Специалист 1-ой категории
 Овчинников А.В.

М.П.



